



PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍŤ JEJICH SPRÁVCI!

PŘI KRÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET ČSN 73 6005 včetně změn Z1-Z4!

PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍCH ZÁŘÍZENÍ BUDOUCÍ VÝKOPE PRÁČE PROVEDENY RUČNĚ.

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTI DLE ČSN 83 9061:01M 189220!

PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY NUTNO DODRŽOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V DOKLADOVÉ ČÁSTI PD.

V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KOMUNIKACÍ A PŘED VJEZDY K NEMOVITOSTEM BUDE KABEL ULOŽEN DO CHRÁNIČKY - KRYTÍ 1m.

- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ KABELY NN 0,4 kV - BEZE ZMĚNY
 - - - NOVÁ KABELOVÁ TRASA NN
 - NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ - TYP viz. POPIS
 - ROZHRANÍ PLOCH
 - PLOTY / BUDOVCY

	INVESTOR: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/6, 405 02, Děln IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035	MILOSLAV KALCŮ Projektová elektro VNH+HN Hôrka 1054, 278 01, Kralupy nad Vltavou IČ: 10234845, DIČ: CZ5607020839 tel.: +420 515 762 015 mobil: +420 802 485 228 email: projekty@elektro-kalou.cz www.elektro-kalou.cz
	OBSAH VÝKRESŮ: CELKOVÁ SITUACE STAVBY	ČÍSLO STAVBY: IE-12-8008931 DATUM: 03 / 2017 STUPEŇ PROJEKTU: DPS MĚŘITIVO: 1:720 FORMÁT: 1x A1 M - 1
PROJEKTOVÁ: MILOSLAV BULÍČEK, dipl. inž. NÁZEV STAVBY: KOZINEC obnova NN + úprava TS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Integrovaný systém řízení ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kozinec MÍSTO: Kozinec STAVBA: 03 / 2017	