

Č. j. KHSSC 18806/2026

Zápis z projednání postupu při řešení havárie na vodovodu Kozinec/Holubice ze dne 18.03.2026 za přítomnosti:

Za KHS: Mgr. Hana Štollová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Mgr. Eva Kremeníková, vedoucí oddělení HOK pro Prahu východ/západ

Lenka Pokorná, DiS., referent odd. HOK

Za Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČO: 26196620: Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., manažer technologického útvaru

V areálu VDJ Kozinec jsou 2 zásobní vodojemy – Kozinec ZV Holubí háj a Kozinec ZV. Nátěr probíhal ve VDJ Kozinec Holubí háj, tudíž vodou byla kontaminovaná pouze část „nové“ výstavby (tzv. Holubí háj), cca 1500 obyvatel. Část obce zásobovaná přímo z přivaděče nebyla kontaminací zasažena.

Ve středu 11.3.2026 dopoledne proběhly první nátěry podlah a schodů látkou Izoban. Na místě bylo instalováno mobilní zařízení VZT, vzduchotechnická hadice byla vyvedena do nově vytvořeného otvoru ve vstupních dveřích. Na dveřích je ve vrchní části ještě větrací mřížka.

Ve čtvrtek 12.3.2026 se během dne pokračovalo v nátěru (cca 10 kg barvy). Po skončení prací byl opět spuštěn ventilátor pro odvětrávání prostor VDJ.

Ve čtvrtek cca v 10 hod dopoledne byl zaznamenán na dispečinku první podnět na zápach chlóru z vody. Prověřeno chlorační zařízení. Ve 22 hodin byl zaznamenán první podnět na infolince. Informace byla předána na provoz. Obratem vyjel na místo technik. Zkoušel neúspěšně zvonit na dotyčného stěžovatele. Pokusil se na místě zjistit, zdali voda zapáchá (částečným odpouštěním vody na hydrantu). Bez známky kontaminace.

V pátek 13.3.2026 zjištěna nefunkčnost ventilátoru (přehřátí motoru), nefunkční jistič. Poklesem hladiny vody v nádrži došlo ke kontaminaci vody. Následně začalo nepřetržité odkalování.

Od soboty 14.3.2026 již jen občasný zápach. Intenzita klesá/stoupá při manipulaci s kalem.

Od pondělka 16.3.2026 od 18.hodin již voda z vyčištěného VDJ.

V pátek odpoledne rozváženy voznice po obci-4 ks. Pátá se přidávala v neděli a následně ještě na požadavek obce šestá.

V pátek cca 22 hod večer Ing. Hloušek informoval telefonicky starostku obce o vzniklé situaci.

V sobotu dopoledne byla informace zveřejněna na webových stránkách www.svas.cz.

První odběry ze strany SVAS prováděny v pondělí ráno-5 vzorků-ATS, MŠ, K Erzu 163, Platanová 80 a Lesní 65. Stanovovaly se TOL, nestanovoval se pach.

Další rozборы v úterý-včetně pachu. Odběr. místa: ATS, MŠ, Habrová 240, Lesní 64 a křiž. ul. Platanová a ul. K Višňovce.

Rozhodující kritérium je zápach. Dnes (18.3.) probíhají rozборы vody ze 2 vzorků v ukazateli zápachu odborníky na SZÚ.

Nápravná opatření-změna nátěru na vodou ředitelné barvy. Dalším opatření bude vyhodnocena na základě analýzy postupu a bude přijata opatření k předcházení podobné situace (komunikace s občany).

Zapsala :Mgr. Eva Kremeníková