



Datum odběru	Upřesnění místa odb.	ethylbenzen	o-xylen+styren *	p+m-xylen **	suma xylenů + styren	pach	chuť
limit staré vyhlášky 376 /2000 Sb. MH/NMH		20/300	-/20	100/500		příjatelný	příjatelná
16.03.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	11,20	6,50	33,0	39,50		
17.03.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64					příjatelný	
18.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	1,50	0,7	5,5	6,20	příjatelný	
19.3.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	0,92	0,37	2,99	3,36	příjatelný	nepříjatelná
20.03.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	1,57	0,64	5,49	6,13	příjatelný	příjatelná
23.03.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	0,67	0,25	2,4	2,65	příjatelný	příjatelná
25.03.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	1,27	0,9	6,89	7,79	příjatelný	příjatelná
30.03.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	1,83	1,07	5,62	6,69	příjatelný	příjatelná
01.04.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	0,88	0,7	3,2	3,9	příjatelný	příjatelná
07.04.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	<0,10	<0,1	0,22	0,22	příjatelný	příjatelná
09.04.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	<0,10	0,1	0,52	0,62	příjatelný	nepříjatelná
09.04.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	Nepříjatelná chuť, nemá spojitost s kontaminací výpary. Prověříme chuť na přípojce a v bytové jednotce, abychom vyloučili/potvrdili vliv domácí úpravy na změkčení vody					
30.03.2026	Holubice, ul. Akátová 185, před úpra	1,32	0,92	4,57	5,49	příjatelný	příjatelná
30.3.2026	Holubice, ul. Akátová 185, za úprav	1,30	0,83	4,4	5,23	příjatelný	příjatelná
1.4.2026	Hol. Buková 220	0,56	0,36	2,1	2,46	příjatelný	příjatelná
1.4.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	0,51	0,27	1,9	2,17	příjatelný	příjatelná
07.04.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	<0,10	<0,1	0,22	0,22	příjatelný	příjatelná
09.04.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	<0,10	<0,1	0,29	0,29	příjatelný	příjatelná

*Výsledky jsou stále hluboko pod hygienickými limity, voda je stále pitná.*

*Nicméně protože v pondělí 30.3. došlo k drobnému navýšení hodnot z důvodu omezení proplachování sítě, navýšili jsme množství vody, kterou proplachujeme systém . Toto opatření se kladně projevilo, což potvrdily vzorky ze středy 1.4., z úterý 7.4.i čtvrtka 9.4. Navýšené množství vody pro proplachování bude zachováno.*