



Datum odběru	Upřesnění místa odb.	ethylbenzen	o-xylen+styren *	p+m-xylen **	suma xylenů + styren	pach	chuť
limit staré vyhlášky 376 /2000 Sb. MH/NMH		20/300	-/20	100/500		přijatelný	přijatelná
16.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	11,20	6,50	33,0	39,50		
17.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64					přijatelný	
18.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	1,50	0,7	5,5	6,20	přijatelný	
19.3.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	0,92	0,37	2,99	3,36	přijatelný	nepřijatelná
20.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	1,57	0,64	5,49	6,13	přijatelný	přijatelná
23.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	0,67	0,25	2,4	2,65	přijatelný	přijatelná
25.3.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	1,27	0,9	6,89	7,79	přijatelný	přijatelná
30.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	1,83	1,07	5,62	6,69	přijatelný	přijatelná
1.4.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	0,88	0,7	3,2	3,9	přijatelný	přijatelná
7.4.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64	<0,10	<0,1	0,22	0,22	přijatelný	přijatelná
9.4.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	<0,10	0,1	0,52	0,62	přijatelný	nepřijatelná
9.4.2026	Hol., ul. Lesní čp.68 odběratel	Nepřijatelná chuť, nemá spojitost s kontaminací výpary. Prověříme chuť na přípojce a v bytové jednotce, abychom vyloučili/potvrdili vliv domácí úpravy na změkčení vody					
30.3.2026	Holubice, ul. Akátová 185, před úpra	1,32	0,92	4,57	5,49	přijatelný	přijatelná
30.3.2026	Holubice, ul. Akátová 185, za úprav	1,30	0,83	4,4	5,23	přijatelný	přijatelná
1.4.2026	Hol. Buková 220	0,56	0,36	2,1	2,46	přijatelný	přijatelná
1.4.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	0,51	0,27	1,9	2,17	přijatelný	přijatelná
7.4.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	<0,10	<0,1	0,22	0,22	přijatelný	přijatelná
9.4.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	<0,10	<0,1	0,29	0,29	přijatelný	přijatelná
14.4.2026	Hol. hydrant ul. Habrová 240	<0,10	<0,1	0,14	0,14	přijatelný	přijatelná

Výsledky jsou stále hluboko pod hygienickými limity, voda je stále pitná.

Nicméně protože v pondělí 30.3. došlo k drobnému navýšení hodnot z důvodu omezení proplachování sítě, navýšili jsme množství vody, kterou proplachujeme systém. Toto opatření se kladně projevilo, což potvrdily vzorky ze středy 1.4., z úterý 7.4. i čtvrtek 9.4. Navýšené množství vody pro proplachování bude zachováno.