

Datum odběru	Upřesnění místa odb.	ethylbenzen	o-xylen+styren *	p+m-xylen **	suma xylenů + styren	pach
	<b>limit staré vyhlášky 376 /2000 Sb. MH/NMH</b>	<b>20/300</b>	<b>-/20</b>	<b>100/500</b>		příjatelný
16.3.2026	Holubice, MŠ	16,80	9,10	49,6	58,70	
16.3.2026	Kozinec, ul. K Erzu 163	15,80	8,90	46,4	55,30	
16.3.2026	Holubice, ul. Platanova 80	14,60	8,30	44,0	52,30	
16.3.2026	Holubice, ul. Lesní 65	11,20	6,50	33,0	39,50	
16.3.2026	Kozinec ATS, Holubí Háj výtak	17,00	9,70	49,9	59,60	
17.3.2026	kříž. ul. Platanova - ul. K Višňovce	0,75	0,30	2,74	3,04	příjatelný
17.3.2026	Kozinec ATS, Holubí Háj výtak	0,34	0,87	1,16	2,03	
17.3.2026	Holubice MŠ	0,86	0,37	3,20	3,57	
17.3.2026	Holubice, ul. Habrová 240	1,23	0,56	4,51	5,07	příjatelný
17.3.2026	Holubice, ul. Lesní čp.64					příjatelný
18.3.2026	Holubice, křižovatka ul. Platanová - ul. Kozinec	1,10	0,4	4,2	4,6	příjatelný
18.3.2026	Holubice, MŠ ***	6,40	3,1	18,9	22	příjatelný
18.3.2026	Holubice, ul. Habrová 240, podzemní	1,70	0,7	6,0	6,7	příjatelný
18.3.2026	Kozinec ATS	...	...	...		příjatelný
18.3.2026	Holubice, čp.64	...	...	...		příjatelný
18.3.2026	Holubice, křižovatka ul. Platanová - ul. Kozinec	...	...	...		příjatelný

\*\*\* vzorek v MŠ byl dne 18.3. odebrán v objektu, v minulých dnech to bylo u vodoměru, zhoršení já dáno doplčováním rozvodů

Současně platná vyhlášky limit ypro tyto látky nestanovuje

Všechny hodnoty jsou uvedeny v µg/l (mikrogramy na litr)

\* limity pro styren

\*\* limity pro sumu xylenů

MH hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot

NMH hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak

Limit MH je pro tyto látky stanoven na základě organoleptického působení látky (chuť zápach).

Limit NMH vyjadřuje bezpečnou koncentraci pro každodenní konzumaci 2 litrů pro jakoukoli osobu